

導入施設名	下川町幼児センター「こどものもり」(下川町南町 411 番地)
整備年月日	2006 (平成 18) 年 3 月
用途	施設の暖房
種類	チップボイラ (巴ボイラ 無圧式温水発生機 UTSR-100)
出力	100 k W
稼働期間	10 月～5 月
燃料用チップ消費量	60 t
C o 2 削減量	55 t -Co2
施設全景写真	