

導入施設名	役場周辺地域熱供給システム施設（下川町幸町 63 番地）
整備年月日	2010（平成 22）年 3 月
用途	役場庁舎、消防庁舎、総合福祉センター、町民会館、町営住宅（8 戸）の暖房
種類	チップボイラ（巴ボイラ 無圧式温水発生機 UTSR-100）
出力	1,200 kW
稼働期間	10 月～5 月
燃料用チップ消費量	497 t
CO ₂ 削減量	462 t・CO ₂
施設全景写真	