

導入施設名	小学校・病院地域熱供給施設（下川町西町 36 番地）
整備年月日	2014（平成 26）年 3 月
用途	小学校、町立病院、医師住宅への暖房、給湯
種類	チップボイラ（巴ボイラ 無圧式温水発生機 UTSR-700）
出力	700 kW
稼働期間	10 月～5 月
燃料用チップ消費量	463 t
CO <sub>2</sub> 削減量	431 t・CO <sub>2</sub>
施設全景写真	