

導入施設名	一の橋地区地域熱供給施設（下川町一の橋 604 番地 9）
整備年月日	2013（平成 25）年 5 月
用途	知的障害者更生施設、住民センター、町営住宅（24 戸）、宿泊施設（2 戸）交流プラザ、特用林産（シイタケ）栽培施設、薬用植物・コンテナ苗栽培試験ハウスの暖房、給湯
種類	チップボイラ（巴ボイラ 無圧式温水発生機 UTSR-550）
出力	550 kW×2 基
稼働期間	通年
燃料用チップ消費量	806 t
CO ₂ 削減量	750 t・CO ₂
施設全景写真	 