

導入施設名	中学校熱供給施設（下川町南町 417 番地）
整備年月日	2015（平成 27）年 1 月
用途	中学校の暖房
種類	チップボイラ（巴ボイラ 無圧式温水発生機 UTSR-240）
出力	240 k W
稼働期間	10 月～5 月
燃料用チップ消費量	222 t
C o 2 削減量	207 t・Co2
施設全景写真	